



**SERVICE DÉPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Le Directeur,  
Chef du Corps Départemental,

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville  
BP 7

59554 NEUVILLE SAINT-RÉMY

**ARRIVEE**

**13 FEV. 2019**

Mairie de  
Neuville Saint Rémy

G5/PRS/LJ/CP/19 n°1721

Affaire suivie par : Jérôme DUWEZ

☎ : 03.27.08.61.16

Courriel : prevision.g5@sdis59.fr

Lille, le **11 FEV. 2019**

**OBJET : ARRÊT PROJET (NEUVILLE SAINT-RÉMY)**

Suite à la communication de l'arrêt projet de la commune, j'ai l'honneur de vous communiquer les observations suivantes :

- Dans les différents règlements de zone, le principe d'accessibilité des secours publics indiqué dans l'article R111-5 est bien repris,

- Dans le paragraphe 1.4 de la notice explicative, la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 est citée. La circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l'incendie dans les communes rurales et la circulaire du 10 décembre 1951 ont été abrogées conformément à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie. Il y a lieu de faire référence à l'arrêté préfectoral du 27 avril 2017 relatif au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie,

- D'une manière générale et à défaut d'un Schéma Communal de DECI, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par l'arrêté préfectoral du 27 avril 2017 doit être respecté. Il paraît utile que ce point soit évoqué dans une annexe du PLU,

- Une liste des Points d'Eau Incendie doit être intégrée dans les annexes.

Pour le Directeur Départemental et par délégation,  
Le Chef du Groupement Prévision,

  
Lieutenant-colonel Benoit MARTIN *CM*

Copie :

- DDTM du Nord SEPAT/ UAT/GVD 62 Boulevard de Belfort CS 9007 59042 LILLE Cedex

No equip.	Clef	Service	Rue	Référence No equip.	Type	Conforme	P. statique	débit 1 bar	P. 60m3	date	Observations essai	Canalisation	Marque
1		moyen	rue de Lille	189	poteau incendie 100	oui	4,8	124	3,1	06/09/2016		150	Bayard saphir
2		bas	rue Jean Lebas	35	bouche incendie 100		P. statique	1,7		06/09/2016		100	Pont à Mousson
3		bas	rue Jean Jaurès	5	poteau incendie 100		P. statique	1,8		06/09/2016		100	Bayard Dauphin
4		moyen	rue du Général Ledercq	32	bouche incendie 100	oui	P. statique	3,6		06/09/2016		100	Bayard
5		moyen	rue Louis Blérot	2	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,8		06/09/2016		100	Bayard Émeraude
6		moyen	rue Louis Blérot	angle rue charles gide	poteau incendie 100	oui	P. statique	5		06/09/2016		100	Bayard Émeraude
7		moyen	rue Charles Gidie	face n° 20	poteau incendie 100	oui	P. statique	4,8		06/09/2016		100	Bayard Émeraude
8		bas	rue Alfred Fronval	face n° 63	poteau incendie 100		P. statique	2,1		06/09/2016	manque coquilles	80	Bayard Émeraude
9		moyen	rue des Lilas	face n° 71	poteau incendie 100	oui	P. statique	4,2		07/09/2016		100	Bayard Émeraude
10		moyen	rue des Colombes	angle rue des Bleuets	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,8		07/09/2016		150	Bayard Émeraude
11		bas	rue Thiers	28	bouche incendie 100		P. statique	2,1		07/09/2016		100	Bayard
12		bas	rue de Vire	angle rue Gambetta	bouche incendie 100		P. statique	1,8		07/09/2016		100	Bayard
13		bas	rue de Lille	45	poteau incendie 100		P. statique	2,3		07/09/2016		80	Bayard Dauphin
14		bas	rue du Comte d'Artois	angle rue d'Amiens	poteau incendie 100		P. statique	1,9		07/09/2016		100	Bayard Dauphin
15		moyen	rue des Charmes	19	poteau incendie 100	oui	P. statique	5		07/09/2016		110	Pont à Mousson
16		bas	rue du Comte d'Artois	angle rue d'Oisy	poteau incendie 100		P. statique	2,2		07/09/2016		100	Bayard Dauphin
17		bas	rue du Comte d'Artois	maison de retraite	poteau incendie 100		P. statique	2		07/09/2016		80	Bayard Dauphin
18		moyen	rue d'Oisy	44	poteau incendie 100	oui	P. statique	5		07/09/2016		150	Bayard
19		moyen	rue de Sainte Oile	36	poteau incendie 100	oui	P. statique	4,9		07/09/2016		150	Bayard Saphir
20		moyen	rue de Sainte Oile	Ets DUJEU	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,4		07/09/2016		150	Bayard Émeraude
21		bas	rue de Lille	face n° 28	bouche incendie 80		P. statique	2,1		07/09/2016		80	Pont à Mousson
22		moyen	rue de Sainte Oile	face n° 37	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,2		07/09/2016		150	Bayard Émeraude
23		moyen	rue du Verger	face n° 74	poteau incendie 100	oui	P. statique	4		08/09/2016		100	Bayard Émeraude
24		moyen	rue du Verger	face n° 10	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,6		08/09/2016		100	Bayard Émeraude
25		moyen	route d'Arras	angle rue de Sainte Oile	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,5		08/09/2016		150	Bayard Émeraude
26		moyen	route d'Arras	face n° 51	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,1		08/09/2016		250	Bayard Dauphin
27		SIDEN	rue Alfred Fronval	le RIOT			P. statique			08/09/2016	pris sur reseau NOREADE pas accès	125	125
28		bas	rue du Pont Rouge	immeuble	poteau incendie 100	oui	P. statique	2,2		08/09/2016	manque coquilles	150	Bayard Émeraude
29		moyen	ZAC La Vallée		poteau incendie 100	oui	P. statique	4,6		08/09/2016		150	Bayard Émeraude
30		moyen	rue Henry Dunant	5-7	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,2		08/09/2016		100	Bayard Émeraude
31		bas	place Morchain	5	poteau incendie 100		P. statique	1,6		08/09/2016		110	Bayard Saphir
32		moyen	rue de Lille	FDSEA	poteau incendie 100	oui	P. statique	4,5		08/09/2016		100	Bayard Émeraude
33		moyen	rue Hélène Boucher	face n° 12	poteau incendie 100	oui	P. statique	3		08/09/2016		100	Bayard Émeraude
34		moyen	rue du Moulin	face n° 34	poteau incendie 100	oui	P. statique	4		08/09/2016		150	Bayard Émeraude
35		moyen	rue Gambetta	angle rue du Moulin	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,6		08/09/2016		100	Bayard Dauphin
36		moyen	rue du Moulin	Maison de Retraite	poteau incendie 100	oui	P. statique	3,6		08/09/2016		150	Bayard Émeraude
37		bas	rue du 8 Mai 1945	entrée cité des Poetes	poteau incendie 100	oui	P. statique	2,2		08/09/2016		150	Bayard
38		bas	rue Albert Samain	entre le n° 18 et le n° 18	poteau incendie 100	oui	P. statique	2,2		08/09/2016		150	Bayard